

	DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		Doküman No	
	BORU ÜRETİCİLERİ		Yayın Tarihi	13.03.2015
	FABRİKA (ÜRETİCİ) UYGUNLUK FORMU		Rev. No - Tarihi	
FİRMANIN ADI :		GRANDPIPE SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ		
ADRESİ :		Yalova-Bursa Yolu 15.Km. Sugören köyü Bağevleri Mevkii 77400 Merkez-Yalova/Türkiye		
TİC. SİCİL NO :		3757	TARİH: 14.12.2023	
Sıra	Kriterler	Değerlendirme		Açıklama
		Var/Evet	Yok / Hayır	
İMALATÇI FİRMA GENEL DURUMU				
1	Ulusal / Uluslararası Standartlara Uygunluk Belgesi var mı?	Var/Evet		TS EN ISO 23856 BASINÇLI VE BASINÇSIZ SU TEDARİKİ, DRENAJ VEYA KANALİZASYON İÇİN PLASTİK BORU SİSTEMLERİ - DOYMAMIŞ POLYESTER REÇİNE (UP) ESASLI CAM ELYAF TAKVİYELİ TERMOSET PLATİK (GRP) SİSTEMLER ANMA ÇAPI (DN): 300 mm (DAHİL)DEN - 4000 mm (DAHİL)E KADAR, ANMA BASINCI (PN): 1-32 bar, ANMA SIKILIĞI (SN): 1250-10000 N/ m2, BAĞLANTI TİPİ: ESNEK VE/VEYA SABİT - BORULAR, DİRSEKLER, REDUKSİYONLAR VE SEMERLER Belgelendirme Kuruluşu : TSE Geçerlilik Tarihi: 30.03.2024) (EK 1-1)
	ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi var mı?	Var/Evet		Belgelendirme Kurumu : TÜRKAK Yetkilelendirilmiş Kuruluş: Royalcert Bitiş Tarihi: 16.01.2024 (EK 1-2)
	ISO18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Belgesi var mı?	Var/Evet		Belgelendirme Kurumu : DAKS Yetkilelendirilmiş Kuruluş: Royalcert Bitiş Tarihi: 15.01.2024 (EK 1-3)
	ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi var mı?	Var/Evet		Belgelendirme Kurumu : TÜRKAK Yetkilelendirilmiş Kuruluş: Royalcert Bitiş Tarihi: 12.01.2024 (EK 1-4)
	Belgelerin gereği yapılıyor mu?	Var/Evet		TS EN 1796'dan TS EN 23856'ya Belge Geçiş gerçekleşmiş.
2	Sanayi Sicil Belgesi var mı?	Var/Evet		Geçerlilik Tarihi: 03.02.2024 EK-2
3	Kapasite Raporu var mı?	Var/Evet		Geçerlilik Tarihi: 26.10.2025 EK-3
4	Test laboratuvarı, boru imalatında kullanılan malzemelerin fiziksel ve kimyasal deneylerini yapabilecek cihazlara sahip mi?	Var/Evet		Laboratuvar Örnek Test Raporları (Ham madde girdi testleri, ürün testleri) TÜRKAK Akreditasyon Belgesi: AB-1035-T Geçerlilik Tarihi :27.09.2024 EK-4
5	Ölçüm cihazlarının kalibrasyonu akredite edilmiş bağımsız bir kuruluş tarafından yapılıyor mu?	Var/Evet		Kalibrasyon Sertifikaları, Kalibrasyon Planı (EK-5)
6	Kalite Kontrol Birimi var mı?	Var/Evet		Organizasyon Şeması (EK 6)
7	En az 2 adet Makine Mühendisi var mı?	Var/Evet		Seyit Ali TOLUAY - 01.10.2019 Diploma NO: 212-294 Feride YERSÜREN - 20.04.2012 Diploma NO: 810908 (EK 7)
8	En az 1 adet Kalite Kontrol Mühendisi var mı?	Var/Evet		İlhami Aslan -01.03.2021 Diploma No:42445 (EK-8)
9	Fabrikada imalat ve montajda çalışan işçi sayısı yeterli mi?	Var/Evet		42 Kişi (EK 3-Kapasite Raporu)
10	Boru depolaması standardına uygun olarak yapılıyor mu?	Var/Evet		Stok Sahası Fotoğrafları (EK 9)
11	İmalat ve testlere ait standartlar basılı halde bulunduruluyor mu?	Var/Evet		EVET
12	Üretim ekipmanları ve mevcut imalatlar güven veriyor mu?	Var/Evet		Üretim Ekipman Fotoğrafları (EK 10)

TAA 4 A

	DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		Doküman No	
	BORU ÜRETİCİLERİ		Yayın Tarihi	13.03.2015
	FABRİKA (ÜRETİCİ) UYGUNLUK FORMU		Rev. No - Tarihi	
	FİRMANIN ADI : GRANDPIPE SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ			
13	Satış sonrası hizmeti var mı?	Var/Evet		PSP-01 Satış Ve Pazarlama Faaliyetleri Prosedürü, Müşteri Şikayet Formu, Müşteri Şikayetleri Takip Formu, Müşteri Anket Formu (EK 11)
14	Referans listesi yeterince güven veriyor mu?	Var/Evet		Referans Listesi (EK 12)
15	Hidrostatik test ünitesi var mı?	Var/Evet		TLUR-01-07 BasınçTesti Talimatı, Fotoğraf, (EK15)
16	Laboratuvarda ilgili standartlarda belirtilen tüm testler yapılabilir mi? Test cihazları yeterli mi?	Var/Evet		Laboratuvar Test Talimatları, Örnek Test Raporları, TÜRKAK Belgesi (EK-4)
17	Solventsiz epoksi kullanılan boyanın/iç kaplama malzemesinin/ürünün insan sağlığına zararlı olmadığına dair WRAS, WRC, DVGW, KIVA, NSF61 vb. belgesi var mı?	Var/Evet		NSF 61 Belgesi (EK-13)
CTP BORU ÜRETİCİLERİNDE				
18	Borunun temel özellikleri, istiflenmesi ve döşenmesi konularında teorik ve uygulamalı eğitim verilebilecek alt yapıya sahip mi?	Var/Evet		Fabrika sahası içinde eğitim alanı mevcuttur (EK 14-1) Montaj El Kitabı (EK 14-2)
19	Boru ve bağlantı parçaları için genel teknik şartnamesine uygun sicil formu var mı?	Var/Evet		EK-15
20	Genel teknik şartnamesine uygun manşon üretebiliyor mu?	Var/Evet		Fotoğraf
21	Manşon contaları standardına uygun testlere tabii tutuluyor mu?	Var/Evet		Conta üreticisine ait sertifikalar, Fotoğraf (EK 16)
Not: Özel tasarım olarak imal edilen çelik borularda 4, 6, 8, 9, 10, 16, 21, 22 sıra numaralı kriterler aranmayacaktır.				
DEĞERLENDİRME				

Üreticinin fabrikası 11-12 /12/ 2023 tarihinde gezilerek yukarıdaki tespitler doğrultusunda bu üreticiden DSİ projelerinde kullanılmak üzere boru temin edilmesi;

	DN	PN
CTP Boru	DN510-DN4000	PN1-PN32
Bağlantı Parçası	DN510-DN4000	PN1-PN32

Uygun görülmüştür.

Uygun görülmemiştir.

X

DSİ İNCELEME HEYETİ

Başkan
Nurten ÖZTOP
Makina Mühendisi



Üye
Türker ARSLAN
Makina Mühendisi



Üye
Mehmet Akif BOZDERE
Makina Mühendisi

